



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Spett.^{li}

Magnifico Rettore
Prof. Paolo Martelli
Direttore Generale
Dott. Candeloro Bellantoni
Direttore Dipartimento di Scienze Chimiche,
della Vita e della Sostenibilità Ambientale
Prof. Roberto Corradini
U.O. Ambiente, Sostenibilità e Sicurezza
Ing. Filippo Merusi

Oggetto: Richiesta analisi ambientali per presenza di amianto presso l'edificio di Chimica

Locali 13.01.S – 036, 037, 039, e 040

Prot. 233070 del 03.09.2024

Riscontro alla richiesta

Relativamente a quanto in oggetto, a seguito dei sopralluoghi ed approfondimenti esperiti, si conferma l'effettuazione da parte della Società Analitica S.a.s. dei campionamenti nei locali 036 e 039; tali indagini hanno confermato la presenza di amianto all'interno della struttura delle pareti che, per analogia, può essere estesa ai locali 037 e 040, attigui agli stessi. Dai rapporti pervenuti e trasmessi al Dipartimento, risulta un indice di rischio Versar pari a 3, corrispondente all'adozione da parte dell'Ateneo di un intervento di rimozione programmata da affrontarsi nell'ambito delle manutenzioni e ristrutturazioni dell'edificio.

In data 04.07.2024, il Servizio Prevenzione e Protezione ha esposto agli interessati le risultanze delle prove effettuate, prescrivendo la necessità di non alterare meccanicamente le pareti, evitando nello specifico fori, tagli e qualsiasi altra azione potenzialmente in grado di liberare nell'ambiente le fibre confinate all'interno delle lastre.

Nell'ottica quindi della programmazione di una totale rimozione, un tecnico dell'Area Edilizia e Infrastrutture si è recato presso i locali in questione, accordandosi con gli occupanti per lo sgombero, la successiva valutazione sulle modalità d'intervento e l'affidamento dei lavori di rimozione e ripristino ad una ditta specializzata. Del sopralluogo è stato contestualmente informato il Direttore di Dipartimento.

Durante il periodo di tempo necessario al compimento delle operazioni soprammenzionate, il Servizio Prevenzione e Protezione, come di prassi, effettuerà già a partire da questa annualità il monitoraggio ambientale con tecnica SEM.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area Edilizia
Ing. Alessandro Bertani

Firmato digitalmente

Allegati:

Certificato di analisi 2406_234MOLP

Certificato di analisi 2406_235MOLP